



PREFEITURA DE CANDIOTA

RELATÓRIO TÉCNICO

ASSUNTO: Sondagem na área de implantação da USB porte I

De acordo com sondagem realizada em 27/02/2025, na área que será implantado o projeto da USB porte I, temos a informar que:

Foram realizados 03 furos de sondagem com equipamento do tipo trado helicoidal, com diâmetro de 63mm (2 1/2"). As amostras apresentaram um perfil médio de solos argilosos a uma profundidade média de 1,5m, abaixo apresenta-se uma camada de argila rija. De acordo com a sondagem realizada, para implantação serão utilizadas fundações superficiais.

Candiota, 27 de fevereiro de 2025.

Marcelo Vaz Leal
Engº. Civil – CREA 85578-D